



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byggeri & Bolig

Til ejendommens ejer
v/ Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N

23. januar 2007

B-j.nr.:
234790-1

HF/VS

BYGGETILLADELSE

Ejendommen matr.nr.: 192 Eksercerpladsen, København

Beliggenhed: Islands Brygge 34A-D

Ansøger: Qvortrup Administration A/S

Bygherre: ”

Ejer: v/ ”

Byggeservitut er pålagt ved lokalplan nr. 303, lyst 23. februar 2000

--oOo--

I brev af 20. juni, 21. september og 26. oktober 2006 samt supplerende oplysninger af 28. november 2006 fra John Bergelin A/S har De søgt om tilladelse til at afspærre havnepromenaden med pullerter.

Vi giver herved tilladelse som ansøgt - under henvisning til bestemmelserne i bygningsreglement 1995 (BR 95) med tillæg - på betingelse af,

stk. 1

at der ikke placeres pullerter ved adgang til brandredningsarealer,

stk. 2

at der ved indkørsel til brandredningsarealerne opsættes manuelt oplukkelige pullerter, aflåst med RUKO-LÅS MS 34083. Der skal opsættes pullerter, så der skabes en fri bredde på 2,8 m. De resterende pullerter kan udføres automatiske som ansøgt,

stk. 3

at låsen anbringes i en højde af mindst 60 cm over terræn,

**Byggesagsafdelingen
I. Kontor**

Ottiliavej I
2500 Valby

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 83

Direkte telefon
33 66 52 00

E-mail
byggesagsafd@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009482143

www.bb.kk.dk

stk. 4

at der til godkendelse i Brandvæsenet fremsendes forslag til type og placering af pullerter, og

stk. 5

at arbejdets udførelse i enkeltheder godkendes af bygningsinspektøren.

Stk. 6

Arbejdet må ikke påbegyndes, forinden vedlagte påbegyndelseskort er fremsendt i udfyldt og underskrevet stand til bygningsinspektoratet, jf. BR 95, kap. 1.4, stk. 2.

Færdigsyn skal rekvireres ved fremsendelse af vedlagte færdigmeldingskort i udfyldt og underskrevet stand til bygningsinspektoratet, jf. BR 95, kap. 1.5, stk. 1.


Stk. 7

Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på § 25, § 26 og § 27 i museumsloven, om sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med jord- og byggearbejder.

Stk. 8

Vi skal gøre opmærksom på, at denne byggetilladelse gælder 1 år, jf. byggelovens § 16, stk. 1.

Med venlig hilsen



Erik Froskov

17 bilag