



Notat vedr.: Elevator på Islandsbrygge 34.

Notat dato: 15.12.2008

Sag.: 08108

Nærværende notat indeholder kommentarer vedr. elevatoren på Islandsbrygge 34A.

Elevatoren er en Kone Monospace 8 personer /630kg med 9 stop. Dørene er automatiske sideåbnede teleskobskydedøre.

Elevatoren er idriftsat i 2003 og jf. bestyrelsen har der de seneste 5 år været mange driftstop med dertil følgende serviceudgifter.

Ved vores besigtigelse d. 10. december 2008 kunne vi konstatere at elevatoren fungerede korrekt og at køreegenskaberne var i orden. Det vil sige, der kunne ikke høres mislyde eller mærkes unormale rystelser under kørsel.

Dørenes funktion var ligeledes normal. Det skal hertil siges at de fleste driftstop på elevatorer generelt er på grund af dørene. I dette tilfælde er elevatoren monteret med sideåbnede teleskobskydedøre hvilke er langt mere driftsikre end f.eks. centeråbnede døre. De monterede døres kvalitet svarende dog til lidt under middel.

Motor og styring er normal kvalitet på Kone MonoSpace elevatorer.

Konklusion: Der kan ikke påpeges dissiderede fejl eller lignende på elevatoren som kan forklare de mange serviceudgifter.