



MANGELLISTE VEDR. ELINSTALLATIONER VED 5ÅRS GENNEMGANG.			
SAG NR.: 08108	SAGSBETEGNELSE: Islandsbrygge 34	SIDE: 1	AF: 2
ENTREPRENØR.: Kpc A/S	ENTREPRISEBETEGNELSE: Elinstallationer	DATO: 17.12.2008	

STED	MANGEL	UDFØRT	KONTROL
<p>Generelt</p> <p>Rum A1/1.4</p>	<p>Tegnings materiale stemmer ikke overens med den faktiske udførelse. Der forefindes ikke korrekt tegningsmateriale ved tavler.</p> <p>Det ser umiddelbart ud som om at kabler til målerfelter er beskyttet med 63A. Hvis dette er tilfældet er kablerne fra måler til de enkelte lejligheder ikke dimensioneret korrekt. Det anbefales at sikringsstørrelserne gennemgås og skiftes til en størrelse så de stemmer overens med den pågældende kabeldimension.</p> <p>Mærkning af afgange til målerfelter er ikke korrekt udført efter Stærkstrømsbekendtgørelsen. (Tavle er mærket med maks 63A, men kabler fra måler ud til de enkelte lejligheder er udført med 6mm CU som ikke må forsikres med 63A).</p> <p>Antenne forstærker er ikke fast gjort.</p> <p>Felt for umålt strøm i hovedtavle er ikke plomberet.</p> <p>Kableafgange til målerfelter er ikke fastgjort til kabelsiger over hovedtavle.</p> <p>Der er trukket blød ledning internt i hovedtavle som er afsluttet i samlemuffer.</p> <p>Tavle afdækning overholder ikke IP klasse da man kan få finger ind i tavle.</p>		

Undertegnede entreprenør erklærer herved, at alle de i henhold til ovenstående mangelliste anførte mangler nu er afhjulpet.

\_\_\_\_\_  
Firmastempel og underskrift

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato



MANGELLISTE VEDR. ELINSTALLATIONER VED 5ÅRS GENNEMGANG.			
SAG NR.: 08108	SAGSBETEGNELSE: Islandsbrygge 34	SIDE: 2	AF: 2
ENTREPRENØR.: Kpc A/S	ENTREPRISEBETEGNELSE: Elinstallationer	DATO: 17.12.2008	

STED	MANGEL	UDFØRT	KONTROL
Rum 1.1	Der mangler afdækning på UG 18 som er placeret over måler.		
Rum 1.3	Der hænger 4 stk. svagstrømsledninger som ikke er afsluttet i dåse.		

Undertegnede entreprenør erklærer herved, at alle de i henhold til ovenstående mangelliste anførte mangler nu er afhjulpet.

\_\_\_\_\_  
Firmastempel og underskrift

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato